

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Odbor životního prostředí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ČÍSLO SPISU: MUSO/68333/2021/OŽP/KABR
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/72086/2021/OŽP/KABR
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 90548
VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Brandlová
TEL.: +420 354 228 178
E-MAIL: katerina.brandlova@mu-sokolov.cz

DATUM: 15.7.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení zahájení řízení

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích obdržel dne 07.07.2021 žádost o schválení kanalizačního řádu „**Lomnice**“, kterou podala společnost

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., IČO: 08303088, Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 356 01 Sokolov 1.

Vodoprávní úřad **oznamuje zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu stokové sítě „Lomnice“** v souladu s ustanovením § 47, § 144 a § 25 správního řádu a dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vlastníkem kanalizace je:

Sokolovská vodárenská s.r.o., IČO: 26348675, Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 Sokolov 1

Provozovatelem kanalizace je:

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., IČO: 08303088, Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 356 01 Sokolov 1

Popis stokové sítě:

V obci Lomnice je veřejná kanalizace tvořena kombinovanou kanalizační sítí. Recipientem odpadních vod je Lomnický potok. Celková délka kanalizační sítě činí 8,744 km. Kanalizační stoky jsou vyhotoveny v mat. kamenina do DN 300. Na kanalizační stoce se nachází 400 kanalizačních přípojek a 4 čerpací stanice. Veřejná kanalizace je zakončena čistírnou odpadních vod s kapacitou 930 EO.

Základní limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace:

UKAZATEL	SYMBOL	MAX. KONCENTRAČNÍ LIMIT (MG/L) V PROSTÉM (BODOVÉM) VZORKU
Reakce vody	pH	6,5 – 8,5
Teplota		40°C
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	300
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	600
Nerozpouštěné látky	NL	300
Dusík amoniakální	N-NH ₄ ⁺	30
Dusík celkový	N _{celk.}	40
Fosfor celkový	P _{celk.}	10
Rozpuštěné látky	RL	1000
Kyanidy	CN ⁻	0,05
Extrahovatelné látky	EL	30
Nepolární extrahovatelné látky	C ₁₀ – C ₄₀	5
Adsorbovatelné organické halogeny	AOX	0,05
Tenzidy anionaktivní	PAL-A	10
Chloridy	Cl ⁻	200
Fluoridy	F ⁻	2
Sířany	SO ₄ ²⁻	100
Rtuť	Hg	0,05
Měď	Cu	0,2
Nikl	Ni	0,1
Chrom	Cr	0,3
Olovo	Pb	0,1
Arsen	As	0,1
Zinek	Zn	0,5
Kadmium	Cd	0,1
Radioaktivní látky ¹⁾		Lze vypouštět pouze za podmínek stanovených státním úřadem pro jadernou bezpečnost
Salmonela ²⁾		negativní nález

¹⁾Odpadní vody obsahující radioaktivní látky smí být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu nejvýše v takových objemových a úhrnných aktivitách, aby nebyla překročena kritéria dle zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon)

²⁾ Pro infekční vody ze zdravotnických a obdobných zařízení.

Správní řízení ve věci schválení kanalizačního řádu bylo zahájeno dnem doručení žádosti, tj. dne 07.07.2021.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky, popř. důkazy nejpozději **do 10.08.2021**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Do 5 dnů od uplynutí této lhůty (10.08.2021) se mohou účastníci řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, seznámit s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

otisk razítka

Bc. Kateřina Brandlová
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastník řízení:

- Sokolovská vodárenská s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
- VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
- Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci (odběratelé) – veřejnou vyhláškou

Ostatní:

Obec Lomnice, Kraslická 44, Lomnice, 356 01 Sokolov 1

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup. 15-tý den po vyvěšení na úřední desce doručujícího správního orgánu (MěÚ Sokolov) je dnem doručení.

Vodoprávní úřad žádá Obecní úřad Lomnice o vyvěšení na úřední desce a zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup, a o vrácení oznámení po sejmutí z úřední desky spolu s potvrzením o vyvěšení a sejmutí z úřední desky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

(Razítko a podpis orgánu, který porvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky)